

ज्ञापांक 302 फा0नं0 11/2021

कार्यालय अग्निशामालय पदाधिकारी, सारण, (छपरा)।

दिनांक 15.4.2021

सेवा में,

प्रबंधक

भूत, प्रभा संस्कृत स्कूल, सारण
(छपरा) सारण

प्रसंग :-

विषय :- अग्निशमन यंत्रों का जाँच प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

प्रसंगाधीन विषय के आलोक में प्रमाणित किया जाता है कि भूत, प्रभा संस्कृत स्कूल द्वारा निम्नलिखित अग्निशामक यंत्रों को दिनांक 15.04.2021 को अग्निशामालय छपरा में निरीक्षण एवं जाँच के क्रम में निम्नलिखित अग्निशमन यंत्र चालू एवं क्रियाशील अवस्था में पाया गया।

1. ABC टाईप	(6/9 Kg)	8 (आठ)	अदद
2. डी0सी0पी0 टाईप Be.	(9/10 Kg)	2 (दो)	अदद
3. सी0ओ0टु0	(4.5 Kg)	—	अदद
4. फोम टाईप	(9 लीटर)	—	अदद
5. बालु+पानी(बाल्टी)	—	06 (छह)	अदद
6. कम्बल	—	08 (आठ)	अदद
7. ओभर हेड वाटर टैंक	—	2000 Lt. (दो हजार ली.)	

सलाह:-

1. प्रबंधक IS-2190-1992 अनुरूप अग्निशमन यंत्रों का संधारण एवं रख-रखाव करेंगे।
 2. प्रबंधक NBC Part-IV के टेबल 23 के गाईड लाईन का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।
 3. प्रबंधक रख-रखाव के अभाव में अग्निशमन यंत्रों में होने वाली खराबी की सारी जवाबदेही प्रबंधक को होगी।
 4. प्रबंधक किसी रजिस्टर्ड फर्म को AMC देना सुनिश्चित करेंगे।
 5. प्रबंधक वर्ष में दो बार मॉकड्रील का आयोजन कराना सुनिश्चित करेंगे।
 6. प्रबंधक वर्ष में एक बार अपने अग्निशमन यंत्र की जांच इस कार्यालय से कराना सुनिश्चित करेंगे।
 7. प्रबंधक निर्गत की तिथि 15.4.2021 से 14.4.2022 तक के लिए अग्निशामक यंत्रों का जाँच प्रमाण-पत्र निर्गत की जाती है।
 8. NO Smoking का बोर्ड लगाना सुनिश्चित करेंगे।
 9. अपातकालीन नम्बर का डिस्प्ले बोर्ड लगाना सुनिश्चित करेंगे।
- नोट:- निरीक्षण के दौरान उपकरणों के खराब पाये जाने की स्थिति में जाँच प्रतिवेदन नवीकरण को बीच में रद्द करने कि अनुशंसा की जा सकती है।

विश्वासभाजन,

अग्निशामालय पदाधिकारी
सारण (छपरा)
अग्निशामालय पदाधिकारी
छपरा, सारण